

Issue IC129 Aanleveren meetdata voor E3-profiel

Status	Definitief	
Versienummer	1.0	Versiedatum 20 december 2012
Documentnaam	IC129 Aanleveren meetdata voor E3-profiel v10	

	IC Klant	IC Wholesale-E	IC Wholesale-G
Behandeld door		X	
Datum akkoord		9/11/2012	

Raakt aan	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit		X
Gas		

Impact op keten	Ja / Nee
Codewijziging	Nee
Berichten	Nee
Ketenprocessen	Nee

Mogelijke impact marktrollen en EDSN	Ja / Nee
LV	Nee
PV	Nee
MV	Nee
RNB	Nee
LNB	Nee
EDSN	Ja

Vastgesteld door NEDU op	19/12/2012
Invoering in markt per	01/01/2013

Contact	
ICWE	Joost.van.unnik@edsn.nl

IC129: Aanleveren meetdata voor E3-profiel

Situatieschets:

Voor het opstellen van het E3-profiel geldt momenteel het volgende:

1. Het verbruiksprofiel voor het E3-segment wordt gebaseerd op meetgegevens van klanten van Eneco, Essent en Nuon.
2. Wanneer er met behulp van de meetgegevens van elk van deze drie bedrijven afzonderlijk een verbruiksprofiel voor het E3-segment wordt opgesteld, blijkt dat er drie verschillende verbruiksprofielen uit komen. De klantengroepen van de drie bedrijven blijken dus niet representatief.

Er zijn echter ook programmaverantwoordelijken/leveranciers die zijn gespecialiseerd in specifieke klantengroepen en eigen afnamepatronen (bijvoorbeeld tuinders). Die worden nu niet meegenomen in het profiel.

Vraag:

Is er een mogelijkheid om het verbruiksprofiel voor het E3-segment te gaan baseren op de meetgegevens van meer c.q. andere programmaverantwoordelijken?

Overwegingen:

Gezien het feit dat de nu gebruikte klantgroepen klaarblijkelijk niet representatief zijn, is het wenselijk dat andere bedrijven die dat willen, hun meetdata ook kunnen aanleveren om de kwaliteit van het E3-profiel te verbeteren. Voor deze bedrijven is het aantrekkelijk om meetgegevens aan te leveren omdat dan hun eigen portfolio vertegenwoordigd is in het standaard verbruiksprofiel.

Oplossing:

Alle programmaverantwoordelijken krijgen de gelegenheid om meetreeksen aan te leveren ten behoeve van het opstellen van de standaard verbruiksprofielen. Meetreeksen kunnen worden aangeleverd tussen 1 januari en 15 februari aan een daartoe bestemd emailadres van EDSN.

De meetreeksen elektriciteit hebben betrekking op aansluitingen met een aansluitwaarde $> 3 \times 80A$ en $< 100 \text{ kW}$ waarvan meetgegevens op basis van telemetrie per kwartier beschikbaar zijn. De criteria voor het aanleveren van meetgegevens kunnen wellicht in volgende jaren aangescherpt worden. De meetreeksen dienen de volgende gegevens te bevatten:

- Een unieke code.
- Tijdstempel in LET waarbij tijdstempel het einde van het record aangeeft.
- Profielcategorie (indien bekend).
- Volledige meetgegevens in kWh (positief voor levering) per kwartier over de meest recente periode van 3 gehele kalenderjaren of korter indien niet beschikbaar over 3 gehele kalenderjaren.

IC129: Aanleveren meetdata voor E3-profiel

De meetreeksen worden aangeleverd in comma-delimited ASCII format Een voorbeeld is hier bijgevoegd (bijlage 1).

De meetreeks wordt gecontroleerd op technische correctheid en volledigheid. Partijen die meetreeksen aangeleverd hebben krijgen een overzicht van de meetreeksen die niet betrokken zijn bij het maken van de standaard verbruiksprofielen, met een motivatie voor het afwijzen van deze meetreeksen.

De Expertgroep Verbruiksprofielen Elektriciteit besluit welke meetreeksen meegenomen worden en rapporteren hierover aan de Commissie Verbruiksprofielen.

Impact:

De oplossing heeft geen invloed op de ketenprocessen, buiten het feit dat de kwaliteit van het E3-profiel verbeterd wordt.

Invoeringsstrategie:

Het voorstel is deze werkwijze al in 2013 (dus met meetreeksen van het kalenderjaar 2012) in te voeren.

Te vervallen issues:

N.v.t.

Versieoverzicht:

- 0.1 eerste aanzet voor de Commissie Verbruiksprofielen op 01/10/2012;
- 0.2 Aanvulling op basis van Commissie Verbruiksprofielen op 01/10/2012;
- 0.3 Aanpassingen n.a.v. ICWE op 5 oktober 2012.
- 0.9 Ter vaststelling ALV NEDU.
- 1.0 Vastgesteld ALV NEDU

IC129: Aanleveren meetdata voor E3-profiel

BIJLAGE 1: voorbeeld meetreeks

AANSL0001,E3A,01/01/2009,00:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,00:30,0
AANSL0001,E3A,01/01/2009,00:45,8
AANSL0001,E3A,01/01/2009,01:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,01:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,01:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,01:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,02:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,02:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,02:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,02:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,03:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,03:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,03:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,03:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,04:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,04:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,04:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,04:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,05:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,05:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,05:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,05:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,06:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,06:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,06:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,06:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,07:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,07:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,07:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,07:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,08:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,08:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,08:30,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,08:45,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,09:00,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,09:15,4
AANSL0001,E3A,01/01/2009,09:30,4

IC129: Aanleveren meetdata voor E3-profiel

AANSL0001,E3A,01/01/2009,09:45,4

AANSL0001,E3A,01/01/2009,10:00,4

AANSL0001,E3A,01/01/2009,10:15,4